

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

«04» февраля 2026 г.

с. Анучино

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Анучинского муниципального района

(должность государственного инспектора ГПН, фамилия, имя, отчество)

по пожарному надзору Огнянов Юрий Анатольевич

рассмотрев постановление № 2505-25-002-00017/7/1 от 04.06.2025 г. о назначении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности и материалы на должностное лицо

Альдебеневой Татьяны Васильевны

(полное наименование юридического лица или фамилия имя отчество виновного лица)

находящегося по адресу: край Приморский, р-н Анучинский, с Анучино, ул Юзефовича, Здание 2А

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что

« 16 » мая 2025 г. на объекте расположенном по адресу:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

Приморский край, Анучинский муниципальный округ с. Анучино, ул. Юзефовича д. 2 А. Здание МБУДОД «Детско-юношеская спортивная школа с. Анучино Анучинского муниципального округа Приморского края»

нарушены требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее ФЗ № 69-ФЗ), Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 (далее ППР РФ), а именно:

1. При входе в здание на наружной стене фасада здания эксплуатируется светильник с электропроводом с видимыми нарушениями изоляции. Чем нарушен п.35 пп. А, (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

2. Ухудшена видимость знака пожарной безопасности «Направление к эвакуационному выходу» расположенного на стене в помещении для хранения лыж. Чем нарушен п.37, (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

3. На 2 этаже огнетушитель находится не на видном месте, а именно расположен за передвижным банером. Чем нарушен п.409, (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

4. Не организована работа по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ), обеспечивающие исправное состояние указанных средств, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Чем нарушен п.54, (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

(указывается существо нарушения)

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились:

- отсутствие контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

### НЕОБХОДИМО:

1. Устранить причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения  
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного нарушения)

2. В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление по адресу: 692300, Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с.Анучино, ул. 100 лет Анучино, 4 А, email: [ond-anuchinsky@25.mchs.gov.ru](mailto:ond-anuchinsky@25.mchs.gov.ru)

Представление вносится юридическому лицу МБУДОД «Детско-юношеская спортивная школа с. Анучино Анучинского муниципального округа Приморского края»

Обязательно к рассмотрению

Непринятие по представлению мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации) предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц — от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.

Главный государственный инспектор  
Анучинского муниципального  
района по пожарному надзору

 Ю.А. Огнянов

Представление получил \_\_\_\_\_  
(дата, должность, подпись, Ф. И. О.)

Представление направлено \_\_\_\_\_